浄水の水質検査結果

採水日：令和8年4月27日

区分	No.	検査項目	単位	水質基準	水系別		
					八反田水系	槻木内水系	平舘浄水
細菌	1	一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
金属類・無機物	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	－
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	－
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下	－	－	－
有機物	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－
	15	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－
	16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－
消毒副生成物	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	－
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	－
	23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	－
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	－
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	－
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	－
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	－
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	－
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	－
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	－
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	－
金属類・無機物	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1以下	－	－	－
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－
	35	銅及びその化合物	mg/L	1以下	－	－	－
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－
基本項目	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15.0	14.0	15.0
無機物	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	－	－	－
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	－
有機物	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－
	43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－
基本項目	46	有機物（TOC）	mg/L	3以下	0.8	0.8	0.7
	47	pH値	－	5.8以上～8.6以下	7.1	6.9	7.2
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満