

*** 上水道加入の皆さんへ ***

11月に実施した水道水の水質検査の結果は、次のとおりです。

試験項目	水質基準	試験結果	試験項目	水質基準	試験結果
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	<0.02mg/l
大腸菌	検出されないこと	検出せず	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002mg/l
シアン化物イオンおよび塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001mg/l	プロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001mg/l
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.04mg/l	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008mg/l
シスおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004mg/l	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9mg/l
塩素酸	0.6mg/l以下	0.17mg/l	蒸発残留物	500mg/l以下	65mg/l
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002mg/l	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5mg/l
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.003mg/l	PH値	5.8~8.6	7.2
ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	<0.004mg/l	味	異常でないこと	異常なし
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l	臭気	異常でないこと	異常なし
臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001mg/l	色度	5度以下	<1度
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006mg/l	濁度	2度以下	<0.1度

☎地域整備課 72-6936

休日当番のお医者さん

月 日	当 番 医	所 在 地	電 話 番 号
1月 1日(土)	大久保クリニック	田村市(船引町)	82-2555
2日(日)	石川 医 院	三 春 町	62-2630
3日(月)	青 山 医 院	田村市(常葉町)	77-2015
9日(日)	橋 本 医 院	小 野 町	72-3711
10日(月)	大 方 病 院	田村市(船引町)	82-1117
16日(日)	春 山 医 院	三 春 町	62-3239
23日(日)	奥 秋 医 院	田村市(船引町)	86-2034
30日(日)	公立小野町地方総合病院	小 野 町	72-3181
2月 6日(日)	遠 藤 医 院	田村市(船引町)	85-2016
11日(金)	せ ん ざ き 医 院	三 春 町	61-2777
13日(日)	秋 元 医 院	田村市(船引町)	82-1514
20日(日)	さ い と う 医 院	小 野 町	72-2500

* 電話確認の上、受診してください。
詳しくは「福島県総合医療情報システム」HPをご覧ください。

福島県総合医療情報システム

* こども救急電話相談(毎日、午後7時~翌午前8時)
プッシュ回線・携帯電話からは#8000
アナログ回線からは024-521-3709
詳しくは「こどもの救急について」をご覧ください。

福島県 こどもの救急



バーコード認識機能で、
携帯電話から「福島県総合医療情報システム」を
ご覧いただけます。

