



行事カレンダー

Calendar

月日	行 事	時 間	場 所
4/16㊟	窓口業務延長日	19:15まで	役場
17㊟	こころの相談室(予約制)	13:00~15:00	母子健康センター
18㊟			
19㊟			
20㊟	むかしばなしとわらべうたの会 休日窓口業務実施日	13:30~14:00 8:30~17:15	ふるさと文化の館 役場
21㊟	ふるさと文化の館休館日		
22㊟	離乳食教室	受付10:00~10:15	母子健康センター
23㊟	1歳6カ月児健診 窓口業務延長日	受付13:00~13:30 19:15まで	母子健康センター 役場
24㊟	精神保健デイケア	10:00~14:00	多目的研修集会施設
25㊟	笑顔とがんばり子育て応援金贈呈 育児教室 ヘルスアップ運動教室	9:40~10:00 受付10:00~10:15 13:30~15:30	母子健康センター 母子健康センター 多目的研修集会施設
26㊟			
27㊟	小野町消防団春季検閲式	9:00~	小野運動公園
28㊟	ふるさと文化の館休館日		
29㊟	昭和の日 こまち桜回廊まつり	11:00~14:00	商工会
30㊟	ふるさと文化の館館内整理日(休館) 献血 窓口業務延長日	19:15まで	役場
5/1㊟	交通死亡事故ゼロ・歩行者安全の日		
2㊟			
3㊟	憲法記念日		
4㊟	みどりの日		
5㊟	こどもの日		
6㊟	振替休日		
7㊟	健康相談日 窓口業務延長日 ふるさと文化の館休館日	9:00~15:00 19:15まで	母子健康センター 役場
8㊟	おやつ教室 人権相談所開設	受付10:00~10:15 10:00~15:00	母子健康センター 母子健康センター
9㊟	ヘルスアップ運動教室	13:30~15:30	多目的研修集会施設
10㊟			
11㊟			
12㊟	ふるさと文化の館休館日		
13㊟			
14㊟	窓口業務延長日	19:15まで	役場
15㊟	ちびっこおはなし会 シルバー交通安全の日	11:00~11:30	ふるさと文化の館

上水道加入の皆さんへ

1月に実施した水道水の水質検査の結果は、次のとおりです。

試験項目	水質基準	試験結果
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	検出せず
塩化物イオン	200mg/l以下	8.6 mg/l
有機物(TOC)	3mg/l以下	0.6 mg/l
PH値	5.8~8.6	7.2
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	<1 度
濁度	2度以下	<0.1 度

圃地域整備課 ☎ 72-6936

食品などの放射能測定結果

町で実施している簡易検査およびゲルマニウム半導体放射能測定器による検査結果をお知らせします。

簡易測定器による測定結果

■基準値を超えたものの内訳

月	検体数	検体名	測定結果 (Bq/kg)
2	1	イノシシ肉	408.3

※測定結果の数字はセシウム134およびセシウム137の合計値

■基準値未満または検出限界値以下のもの

月	検体数	検体名
2	8	シイタケ、玄米、米、イノシシ肉

※食品以外の検体については、結果に含まれていません。

ゲルマニウム半導体放射能測定器による測定結果

■基準値を超えたものの内訳

月	検体数	検体名	測定結果 (Bq/kg)
2	0	-	-

※測定結果の数字はセシウム134およびセシウム137の合計値

■基準値未満または検出限界値以下のもの

月	検体数	検体名
1	19	水道水
	5	井戸水、引き水
	0	一般食品など

※食品以外の検体については、結果に含まれていません。