

ゲルマニウム半導体放射能測定器による濃度検査結果 (水道水)

検査月 : 平成24年12月
測定時間 : 2,000秒
測定場所 : 小野町役場放射能検査室(母子健康センター内)
基準値 : 飲料水 10ベクレル/キログラム

No.	測定日	検体名	採水場所	核種濃度 (ベクレル/キログラム)	
				セシウム-134	セシウム-137
1	12月3日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.66)	ND (<0.75)
2	12月4日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.67)	ND (<0.65)
3	12月5日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.68)	ND (<0.7)
4	12月6日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.52)	ND (<0.62)
5	12月7日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.66)	ND (<0.88)
6	12月10日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.67)	ND (<0.63)
7	12月11日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.68)	ND (<0.62)
8	12月12日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.63)	ND (<0.62)
9	12月13日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.52)	ND (<0.78)
10	12月14日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.61)	ND (<0.63)
11	12月17日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.61)	ND (<0.73)
12	12月18日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.63)	ND (<0.71)
13	12月19日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.42)	ND (<0.53)
14	12月20日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.62)	ND (<0.66)
15	12月21日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.59)	ND (<0.68)
16	12月25日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.63)	ND (<0.62)
17	12月26日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.58)	ND (<0.65)
18	12月27日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.57)	ND (<0.63)
19	12月28日	水道水	小野町役場給水栓	ND (<0.78)	ND (<0.63)

※核種濃度欄の「ND」は()内に記載の検出限界値未満を示しています。